

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Курагинскому району

УНД и ПР Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

662910, пгт. Курагино, ул. Комсомольская, 115, тел. 8(39136) 2-41-99 (ogps20gpn@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

пгт. Курагино

(место составления акта)

“ 26 ” июня 20 20 г.

(дата составления акта)

11.00

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 15

По адресу/адресам: 662955, Россия, Красноярский край, Курагинский район, п. Краснокаменск, ул.
Центральная, д.5 А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 26 мая 2020 г. №15
подписанного главным государственным инспектором Курагинского района по пожарному
надзору Дунаевым Д.Х.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Курагинский детский
сад №5 "Капелька" комбинированного вида

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 29 ” мая 20 20 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 120

“ 26 ” июня 20 20 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 120

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня\240 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Курагинскому району УНД и ПР Главного управления

МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): _____

(заполняется при проведении выездной проверки)

26.05.2020г. в 10ч.00мин. заведующая МБДОУ Краснокаменский детский сад №5 "Капелька"
комбинированного вида Шепелева Галина Алексеевна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор Курагинского района по пожарному надзору
Новиков Руслан Магомедович, инспектор Курагинского района по пожарному надзору Зазулин
Сергей Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ Краснокаменский детский сад №5 "Капелька" комбинированного вида Шепелева Галина Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)


В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлении отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


_____ (подпись проверяющего)


_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующая МБДОУ Краснокаменский детский сад №5 "Капелька" комбинированного вида Шепелева Галина Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"26" 06 2020 г.


_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Курагинскому району

УНД и ПР Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

662910, пгт. Курагино, ул. Комсомольская, 115, тел. 8(39136) 2-41-99 (ogps20gpn@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

пгт. Курагино
(место составления акта)

“ 26 ” июня 20 20 г.
(дата составления акта)
11.00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 14

По адресу/адресам: 662955, Россия, Красноярский край, Курагинский район, п. Краснокаменск, ул.
Центральная, д.5

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 26 мая 2020 г. №14
подписанного главным государственным инспектором Курагинского района по пожарному
надзору Дунаевым Д.Х.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Краснокаменский
детский сад №5 "Капелька" комбинированного вида

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 29 ” мая 20 20 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 120
“ 26 ” июня 20 20 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 120

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня\240 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по Курагинскому району УНД и ПР Главного управления

МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

26.05.2020г. в 10ч.00мин. заведующая МБДОУ Краснокаменский детский сад №5 "Капелька"
комбинированного вида Шепелева Галина Алексеевна ✓ *Шепелева*

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: старший инспектор ОНД и ПР по Курагинскому району Новиков
Руслан Магомедович, инспектор ОНД и ПР по Курагинскому району Зазулин Сергей Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ Краснокаменский детский сад №5 "Капелька" комбинированного вида Шепелева Галина Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)


В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществлении отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующая МБДОУ Краснокаменский детский сад №5 "Капелька" комбинированного вида Шепелева Галина Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"26" 06 2020 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лица), проводившего проверку)

Приложение к акту проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя №15 от 26.06.2020 года.

МБДОУ Краснокаменский детский сад №5 "Капелька" комбинированного вида расположен по адресу: 662955, Россия, Красноярский край, Курагинский район, п. Краснокаменск, ул. Центральная, д. 5А, в здании Н-образной формы с размерами в плане 42х44 метра. Стены и перекрытия в зданиях железобетонные, кровельное покрытие металлические листы по деревянной обрешётке. Деревянные конструкции чердачных помещений обработаны огнезащитным составом. Руководитель организации осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки составлением акта проверки. Руководитель и заместитель по АХЧ прошли обучение в объёме пожарно-технического минимума в специализированной организации и имеют удостоверение. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, а также системой управления эвакуацией людей при пожаре, которая обеспечивает дублирование сигналов АПС подразделение 56 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Имеется договор на техническое обслуживание средств пожарной автоматики, имеются журналы ТО средств пожарной автоматики с отметками обслуживающей организации проведения работ, также имеются акты проверки работоспособности средств пожарной автоматики. В здании имеются две двойные спаренные лестничные клетки, соединяющие первые и вторые этажи, на первом этаже имеются четыре эвакуационных выхода ведущие непосредственно наружу, а также из прачечной и кухни имеются отдельные выходы непосредственно наружу. Отопление центральное водяное. Здание детского сада оборудовано внутренним противопожарным водопроводом, в количестве 6 пожарных кранов, расположенных в пожарных шкафах заводского изготовления из негорючего материала. Пожарные краны оборудованы пожарными рукавами и стволами в присоединенном состоянии, ПК проверены и водоподдачу, о чём произведена отметка в журнале учёта технического обслуживания пожарных кранов. На территории на расстоянии двух метров от здания детского сада расположен пожарный гидрант.

Все помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), все огнетушители подвержены годовому техническому осмотру, о чём имеются отметки в журнале учёта технического обслуживания огнетушителей, также проводится ежеквартальное техническое обслуживание огнетушителей. Паспорта на огнетушители имеются. На этажах зданий, на видных местах, размещены планы эвакуации людей в случае возникновения пожара. С работниками детского сада проведён противопожарный инструктаж под роспись в журнале. Также, совместно с КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" разработан план совместных мероприятий по обучению дошкольников пожарной безопасности.

Приказом руководителя на объекте установлен противопожарный режим, назначены ответственные за обеспечение пожарной безопасности. Также на объекте создана добровольная пожарная дружина (приказ № 1/3 от 10.01.2020 ; приказ №1/5 от _____)

старший инспектор ОНД и ПР
по Курагинскому району

инспектор ОНД и ПР
по Курагинскому району

Р.М. Новиков

С.В. Зазулин

МБДОУ Краснокаменский детский сад №5 "Капелька" комбинированного вида расположено по адресу: 662955, Россия, Красноярский край, Курагинский район, п. Краснокаменск, Центральная, д. 5, в здании Н-образной формы с размерами в плане 42х44 метра. Стены перекрытия в зданиях железобетонные, кровельное покрытие металлические листы по деревянной обрешётке. Деревянные конструкции чердачных помещений обработаны огнезащитным составом. Руководитель организации осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки составлением акта проверки. Руководитель и заместитель по АХЧ прошли обучение в области пожарно-технического минимума в специализированной организации и имеют удостоверение. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, а также системой управления эвакуацией людей при пожаре, которая обеспечивает дублирование сигналов АПС. Подразделение 56 ПСЧ 6 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Имеется договор на техническое обслуживание средств пожарной автоматики, имеются журналы ТО средств пожарной автоматики с отметками обслуживающей организации о проведении работ, также имеются акты проверки работоспособности средств пожарной автоматики. В здании имеются две двойные спаренные лестничные клетки, соединяющие первый и вторые этажи, на первом этаже имеются четыре эвакуационных выхода, ведущих непосредственно наружу, а также из прачечной и кухни имеются отдельные выходы, ведущие непосредственно наружу. Отопление центральное водяное. Здание детского сада оборудовано внутренним противопожарным водопроводом, в количестве 6 пожарных кранов, расположенных в пожарных шкафах заводского изготовления из негорючего материала. Пожарные краны оборудованы пожарными рукавами и стволами в присоединенном состоянии, ПК проверены на герметичность, о чём произведена отметка в журнале учёта технического обслуживания пожарных кранов. На территории на расстоянии двух метров от здания детского сада расположен пожарный гидрант.

Все помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), все огнетушители подвержены годовому техническому осмотру, имеются отметки в журнале учёта технического обслуживания огнетушителей, также проводится ежеквартальное техническое обслуживание огнетушителей. Паспорта на огнетушители имеются. На этажах зданий, на видных местах, размещены планы эвакуации людей в случае возникновения пожара. С работниками детского сада проведён противопожарный инструктаж под роспись в журнале. Также, совместно с КГКУ "Противопожарная охрана Красноярского края" разработан план совместных мероприятий по обучению дошкольников пожарной безопасности.

Приказом руководителя на объекте установлен противопожарный режим, назначены ответственные за обеспечение пожарной безопасности. Также на объекте создана добровольная пожарная дружина (приказ № 1/3 от 10.01.2020, приказ №1/5 от _____)

старший инспектор ОНД и ПР
по Курагинскому району

инспектор ОНД и ПР
по Курагинскому району



Р.М. Нов



С.В. Зазу